

# 室內空氣品質自主管理標章說明會

## 公告場所定檢申報 &自主管理標章申請說明



行政院環境保護署  
空氣品質暨噪音管制處

中華民國111年9月



行政院環境保護署  
Environmental Protection Administration  
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)





# CONTENT

- 1 室內空氣品質管理推動歷程—P.3**
- 2 室內空氣品質法規內容—P.8**
- 3 室內空品定期申報系統公告場所申報說明—P.35**
- 4 自主標章推動作業要點及規格標準介紹—P.49**
- 5 標章系統申辦作業—P.69**
- 6 標章可視化地圖說明—P.81**
- 7 自主管理標章相關Q&A—P.91**



01

# 室內空氣品質管理推動歷程

# 室內空氣品質管理法之推動過程

大專院校、圖書館、醫療、社福機構、政府機關辦公場所、鐵路、民用航空站、大眾捷運系統、展覽室、百貨量販商場  
(10類型)

擴增第一批公告類型  
對象及管制區域

博物館、美術館、金融機構、電影院、視聽歌唱業、表演廳、健身場所  
(16類型)

100.11.23  
公布  
「室內空氣品質管理法」

101.11.23  
正式實施  
公告第一批

103.01.23  
公告第二批

106.01.11

109.12.11  
整併一、二批  
預告公告第三批

暫停第三批公告  
採自主管理標章

110.4.13

110.7.2

推動室內空氣品質自主管理標章

中小型場所  
幼兒園、產後護理、托嬰中心、地區  
型醫院、護理之家



# 推動室內空氣品質自主管理措施



廣泛聽取各單位及相關團體意見

- 110年4月13日 宣布優先推動自主管理標章。
- 廣泛納入多元性場所自願參與。

- 110年7月1日 修訂發布「公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法」
- 110年7月2日 訂定發布「室內空氣品質自主管理標章推動作業要點」


## 跨部會合作

- 110年8月10日 與各目的事業主管機關研商，納入評鑑指標。

- 110年8月12日 已向智財局申請註冊



# 各縣市 (第一批、第二批) 公告場所數量



截至111年8月底

- 第一批採正面表列公告
- 共計10種場所類型
- 全臺共**443**家列管場所



全臺超過1,600家公私場所  
管制室內空品  
(六都占74%)




- 第二批採定義型非正面表列公告，共計16種場所類型
- 全臺共**1,170**家場所列管




# 全臺公告場所稽查管制現況及成果

- 室內空氣品質管理法公告後，比較管制前、後第一、二批公私場所稽查合格~~率~~變化，顯示二氧化碳(CO<sub>2</sub>)、甲醛(HCHO)及細菌(Bacterial)等主要室內污染物之公告管制後合格~~率~~較管制前提升。



第一批公私場所



第二批公私場所

02

# 室內空氣品質法規內容

# 室內定義


- 供公眾使用建築物密閉或半密閉空間



# 室內空氣品質標準

- 各類型場所管制項目：**通風指標(CO<sub>2</sub>) + 致癌風險指標(HCHO)**  
+ 場址污染源**特性**指標，進行管制項目訂定。

101.11.23公告



# 應符合室內空氣品質管理法之公告場所

場所類別	管制規模	管制室內場所	管制室內空氣污染物項目
大專院校	國立、直轄市、縣(市)立、私立	圖書館閱覽區、自修區、入館服務大廳	CO <sub>2</sub> 、甲醛、細菌、PM <sub>10</sub>
圖書館	樓地板面積1,000m <sup>2</sup> 以上	圖書館閱覽區、自修區、入館服務大廳	CO <sub>2</sub> 、甲醛、細菌、PM <sub>10</sub>
博物館 美術館	樓地板面積2,000m <sup>2</sup> 以上	陳列展示室及入出口服務大廳	CO <sub>2</sub> 、甲醛、細菌、PM <sub>10</sub>
醫療機關	醫學中心、區域醫院	掛號、候診、批價、領藥、大廳、自助餐飲區	CO、CO <sub>2</sub> 、甲醛、細菌、PM <sub>10</sub>
老人福利機構	衛生福利部及直轄市、縣(市)立	老人日常活動場所區域	CO、CO <sub>2</sub> 、甲醛、細菌、PM <sub>10</sub>
政府機關	行政院暨所屬二級機關或獨立機關	民眾申辦業務區及入出口服務大廳	CO <sub>2</sub> 、甲醛、PM <sub>10</sub>
鐵路車站	台鐵特等及一等站、高鐵各車站	票務及候車之車站大廳	CO、CO <sub>2</sub> 、甲醛、PM <sub>10</sub>
航空站	年旅客數100萬人次以上	報到大廳、到站大廳	CO <sub>2</sub> 、甲醛、細菌、PM <sub>10</sub>
大眾捷運車站	樓地板面積10,000m <sup>2</sup> 以上 或年出站1千萬人次以上	車站大廳、穿堂或通道、旅客詢問售票驗票區	CO、CO <sub>2</sub> 、甲醛
金融機構	總行營業部	申辦金融業務區、等候區及入出口服務大廳	CO <sub>2</sub> 、甲醛、PM <sub>10</sub>
表演廳	國家級表演中心、音樂廳、戲(歌)劇院	觀賞表演區、陳列展示區及入出口服務大廳	CO <sub>2</sub> 、甲醛、細菌、PM <sub>10</sub>
展覽室	樓地板面積5,000m <sup>2</sup> 以上	交易攤位展示廳(間)、會議廳(室)	CO <sub>2</sub> 、甲醛、PM <sub>10</sub>
電影院	樓地板面積1,500m <sup>2</sup> 以上	觀賞電影區(間)、等候區及入出口服務大廳	CO、CO <sub>2</sub> 、甲醛、PM <sub>10</sub>
視聽歌唱業	樓地板面積600m <sup>2</sup> 以上	民眾等候區及入出口服務大廳	CO、CO <sub>2</sub> 、甲醛、PM <sub>10</sub>
商場	量販店業 3,000m <sup>2</sup> 以上	入場大廳、商品櫃區、自助座位餐飲區、通道	CO、CO <sub>2</sub> 、甲醛、PM <sub>10</sub>
運動健身場所	樓地板面積2,000m <sup>2</sup> 以上	民眾運動健身區及入出口服務大廳	CO <sub>2</sub> 、甲醛、細菌、PM <sub>10</sub>

# 室內空氣品質管理法-罰則

- 非即時罰，屬於較為**柔性法規**，未達法定要求之管制場所先要求其限期改善。

未設置專責人員

罰鍰1萬~5萬



未訂定及執行維護管

理計畫書

罰鍰1萬~5萬



未實施定期檢測

罰鍰5千~2萬5



未符合IAQ標準

罰鍰5萬~25萬





# 維護管理計畫書撰寫

# 資訊取得與文件下載

- ◆ 有關「室內空氣品質維護管理計畫文件」文件，可自行行政院環保署「[室內空氣品質資訊網](http://iaq.epa.gov.tw/indoorair/)」網頁下載使用，網址如下：<http://iaq.epa.gov.tw/indoorair/>



Indoor Air Quality

室內空氣品質資訊網

認識室內空品

改善室內空品

策略推動

電子文宣

English

網站搜尋



## 1. 室內空氣品質維護管理計畫格式資料

- 室內空氣品質維護管理計畫文件(105年6月修訂版).pdf
- 室內空氣品質維護管理計畫文件(105年6月修訂版).odt
- 室內空氣品質維護管理計畫文件撰寫指引(105年6月修訂版).pdf

## 2. 專責人員設置申請書格式資料

- 室內空氣品質維護管理專責人員設置申請書11012.odt
- 室內空氣品質維護管理專責人員設置申請書11012.pdf

## 3. 公告格式資料

- 室內空氣品質定期檢測結果於主要場所入口明顯處公布.pdf
- 室內空氣品質公告場所定期檢測結果範例一.pdf
- 室內空氣品質公告場所定期檢測結果範例一.odt
- 室內空氣品質公告場所定期檢測結果範例二.pdf
- 室內空氣品質公告場所定期檢測結果範例二.odt

## 4. 操作手冊

- 20191122\_室內空氣品質資訊網列管場所系統操作使用手冊.pdf
- 室內空氣品質自主標章系統操作手冊111.07.pdf

## 5. 自主管理標章

- 行政院環境保護署室內空氣品質自主管理標章推動作業要點.pdf
- 室內空氣品質自主管理良好級標章規格標準.pdf

step2

下載計畫書格式  
並提供撰寫指引

step1  
再點選  
下載資料專區

申報  
及  
標章  
專區

教育  
訓練

相關  
下載

檢測  
方式

申報  
Q&A

# 訂定室內空氣品質維護管理計畫

項目	主要填寫內容	
基本資料	場所名稱、義務人樓地板面積、建築物特性、特定活動等基本資料	室內空氣品質維護管理計畫文件  公告場所名稱： _____ 公告場所編號： □□□-□□-□□-□□□□ 文件建立日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日
維護管理措施	室內環境與空調設備、冷卻水塔、外氣系統維護管理	
檢驗測定規劃	公告場所室內空氣品質自主量測成果	
應變措施	室內空氣品質不良應變措施	

依室內空氣品質管理法施行細則第六條，**室內空氣品質維護管理計畫書**應妥善保存，以供**備查**。

# 室內空氣品質維護管理計畫文件自我檢查表

場所名稱：

建立日期：\_\_\_\_\_

修正日期：\_\_\_\_\_

檢 查 項 目	場所檢查		備註
	是	否	
<b>壹、室內空氣品質維護管理計畫</b>			
一、公告場所名稱及地址基本資料表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
二、公告場所義務人基本資料表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
三、室內空氣品質維護管理專責人員基本資料表			
四、公告場所樓地板面積基本資料表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
五、公告場所建築物特性基本資料表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
六、公告場所特定活動基本資料表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
七、公告場所換氣系統基本資料表			
八、室內空氣品質維護規劃及管理措施表:室內環境與空調設備維護管理；冷卻水塔與外氣系統維護管理；空調送風系統維護保養	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
九、公告場所室內空氣品質自主量測成果表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
十、室內空氣品質不良應變措施表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	必要時修訂
<b>貳、室內空氣品質維護管理計畫之應備附件</b>			
一、附件一 室內空氣品質維護管理專責人員合格證書影本	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
二、附件二 公告場所室內空氣品質維護管理專責人員核定文件			
三、附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本			
<b>參、注意事項</b>			
一、公告場所管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物均應填寫第壹項之表五至表八。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
二、公告場所管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物均應檢附第貳項之管制室內空間平面圖影本。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
三、管制室內空間分布於不同樓層，各樓層均應填寫第壹項之表七與表八；但不同樓層之換氣或空調設施為共同主機或系統者，表七與表八之冷卻水塔與外氣系統維護管理、空調通風維護管理，得共用填寫一份。			

# 一、公告場所名稱及地址基本資料表(1/2)

(一) 場所名稱依據「公告場所名稱」或逐批公告場所適用性之實際場所名稱所對應內容填寫。

(二) 場所地址依據實際場所地址進行填寫。若為 2 處以上地址者，可填寫其中一處為代表。

(三) 場所公告類別依據「場所公告類別」或逐批公告場所適用性之公告場所類別所對應內容填寫。

一、公告場所名稱及地址基本資料表

(一) 場所名稱	[Redacted]
(二) 場所地址	[Redacted]
(三) 場所類別	<input type="checkbox"/> 依據室內空氣品質管理法，本場所屬於第__類型場所 <input checked="" type="checkbox"/> 本場所非屬室內空氣品質管理法之列管場所
(四) 座落建築物	建築物 1: [Redacted] 場所公告管制室內空間共計 0 處(棟)，另 1 處(棟)非公告管制室內空間。
(五) 地理位置圖	
(六) 其他說明	

範



## 二、公告場所義務人基本資料表

本表之相關欄位，應依公告場所義務人**最新資訊填寫**。本法規範行政義務主體之對象，可能為公告場所建築物之所有人、管理人或使用人，須依個案予以認定。依本法相關規定，公告場所義務人應履行公告場所室內空氣品質維護管理事項，其應負之行為責任範圍，以其**場所公告類別之管制室內空間及管制室內空氣污染物項目為限**。

### 二、公告場所義務人基本資料表

#### (一)公告場所隸屬之公司(總公司)、機關(構)或學校

1.公司或各級機關(構)名稱	
2.公司或各級機關(構)營利事業統一編號	
3.公司或各級機關(構)地址	
4.公司或各級機關(構)聯絡電話	

#### (二)公告場所負責人或代表人

1.負責人或代表人姓名		2.職稱	
-------------	--	------	--

#### (三)公告場所所在位址之負責單位

1.分公司或機關(構)所屬部門名稱	
2.分公司或機關(構)所屬部門聯絡電話	

#### (三)其他說明

1.公告場所建築物所有權或其他使用、收益關係	<input type="checkbox"/> 公告場所建築物物權為公告場所義務人所有或管理 <input type="checkbox"/> 公告場所建築物由公告場所義務人承租使用 <input type="checkbox"/> 其他關係：
2.公告場所建築物所有權人或管理人	<input type="checkbox"/> 所有權人，說明： <input type="checkbox"/> 管理人，說明：

備註：本表之公告場所義務人基本資料如有變更時，應修正填寫最新資料。

範

### 三、專責人員基本資料表

- 場所經公告後一年內須完成設置專責人員。
- 專責人員須為直接受僱於公告場所之現職員工，不得重複設置為他公告場所之專責人員。
- 專責人員需經由中央主管機關或其委託之機關（構）訓練並合格。
- 需參加中央主管機關在職訓練。
- 因應室內空氣品質維護管理專責人員之業務執行需求，以及對應相關法規要求，需於此欄位依據專責人員合格證書與申請核定文件，填入專責人員之姓名、部門、職稱、電子信箱、電話、傳真等資料，以利相關業務聯繫與推動。

三、室內空氣品質維護管理專責 人員基本資料表

(一)專責人員及聯絡方式			
1.姓名		2.部門	
3.職稱		4.電話	
5.傳真		6.電子信箱	
(二)專責人員合格證書	受訓日期：民國__年__月__日 證書編號： 檢附： (1) 室內空氣品質維護管理專責人員合格證書影本(附件一) (2) 主管機關同意申請核定文件影本(附件二)		
(三)在職訓練或繼續教育			

備註1：公告場所如設置多位專責人員，依本表另頁填寫。

備註2：公告場所如設置多位專責人員，每一位專責人員皆需檢附附件一之合格證書影本。

範



# 五、公告場所建築物特性基本資料表


本表填寫公告場所之建築物特性資料。  
若公告場所之管制室內空間座落在於不同幢(棟)建築物，每幢(棟)建築物需另頁填寫。

附表 公私場所之管制室內場所(依圖書館為例)

項次	公私場所	管制室內場所
二	圖書館：指由中央主管機關、各級主管機關及鄉(鎮、市)公所設立之圖書館，且其樓地板面積達一千平方公尺以上者。	圖書館之建築物室內空間，以圖書資訊供閱覽區、自修閱讀區及入館服務大廳為限。但不含位於以上室內空間之餐飲區、視聽室及資訊室。

## 五、公告場所建築物特性 基本資料表

建築物名稱：總圖書館



項目	建築物特性選項
(一)主要構造	<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 磚造 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土結構(RC) <input type="checkbox"/> 鋼骨結構(SC) <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土結構(SRC) <input type="checkbox"/> 其他_____
(二)外牆屬性	<input type="checkbox"/> 木牆 <input type="checkbox"/> 磚牆 <input type="checkbox"/> 金屬板牆 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土牆(RC牆) <input type="checkbox"/> 浪板外牆 <input type="checkbox"/> 輕質混凝土板牆(ALC板) <input type="checkbox"/> 中空水泥板牆 <input type="checkbox"/> 玻璃帷幕牆 <input type="checkbox"/> 金屬帷幕牆 <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 不瞭解外牆建構屬性
(三)窗戶檢視	<input type="checkbox"/> 窗戶型式為可開啟 <input type="checkbox"/> 窗戶實際使用狀態為開啟之設定 <input checked="" type="checkbox"/> 其他型式或使用狀態_____經常關閉，僅供緊急逃生窗_____
(四)空調系統設置位置及型式	<input checked="" type="checkbox"/> 設置於易清潔維護位置 <input type="checkbox"/> 具有維修或維護人孔 <input checked="" type="checkbox"/> 中央空調系統 <input checked="" type="checkbox"/> 中央空調箱(AHU) <input checked="" type="checkbox"/> 送風整管單元(FCU) <input checked="" type="checkbox"/> 個別空調系統 <input checked="" type="checkbox"/> 窗型冷氣機 <input checked="" type="checkbox"/> 分離式冷氣機 <input type="checkbox"/> 箱型冷氣機
(五)建築裝修	最近裝修日期：民國____年____月____日 <input checked="" type="checkbox"/> 裝修日期已超過三年，可免填 <input type="checkbox"/> 裝修日期未超過三年 裝修部位：於管制室內空間範圍 <input type="checkbox"/> 內部； <input type="checkbox"/> 外部 裝修面積：____平方公尺 (1坪=3.3058平方公尺) 裝修單元： <input type="checkbox"/> 天花板； <input type="checkbox"/> 地面； <input type="checkbox"/> 牆面； <input type="checkbox"/> 其他 裝修建材： <input type="checkbox"/> 全部使用綠建材； <input type="checkbox"/> 部分使用綠建材； <input type="checkbox"/> 非使用綠建材 備註：

備註1：本表之建築物名稱與表一「(四)座落建築物」之建築物名稱對應。

備註2：管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物依本表另頁填寫。

# 六、公告場所特定活動基本資料表

本表填寫之建築物區域範圍，包含公告場所之管制室內空間及所在建築其他室內場所，以瞭解該建築物**室內特定活動可能影響室內空氣品質情形**，提供場所室內空氣品質污染源分析與改善評估參考。

## 六、公告場所特定活動基本資料表

建築物名稱：總圖書館

項目	特定活動情形選項
(一)建築物內燃燒作業(行為)種類	<input type="checkbox"/> 建築物內設置停車場或其他燃油作業區域 <input type="checkbox"/> 室內設置吸菸室(區) <input type="checkbox"/> 建築物內設有餐飲區或使用瓦斯燃燒作業區域 <input type="checkbox"/> 建築物內具焊接或錫焊等作業 <input type="checkbox"/> 其他燃燒作業或行為，請說明： <input checked="" type="checkbox"/> 室內無燃燒作業及行為(以下項目(二)免填)
(二)建築物內燃燒作業區域隔間與排風現況	<input type="checkbox"/> 具獨立隔間或區隔性空間 <input type="checkbox"/> 具獨立排氣設施 <input type="checkbox"/> 具外氣引入口 <input type="checkbox"/> 具負壓功能設備 <input type="checkbox"/> 無以上情形者 <input type="checkbox"/> 其他情形說明：
(三)影印機或事務機作業區域隔間與排風現況	<input type="checkbox"/> 具獨立隔間或區隔性空間 <input type="checkbox"/> 具獨立排氣設施 <input type="checkbox"/> 具外氣引入口 <input checked="" type="checkbox"/> 具空氣清淨設備 <input type="checkbox"/> 具負壓功能設備 <input type="checkbox"/> 無以上情形者 <input type="checkbox"/> 其他情形說明：
(四)垃圾收集貯存管理	<input type="checkbox"/> 垃圾收集貯存於室外 <input type="checkbox"/> 具加蓋型式垃圾桶(箱) <input type="checkbox"/> 具有獨立空間及排氣設施 <input checked="" type="checkbox"/> 無以上情形者 <input type="checkbox"/> 其他情形說明：_____
(五)化學品儲存或化學作業區域	<input type="checkbox"/> 具獨立隔間或區隔性空間 <input type="checkbox"/> 具獨立排氣設施 <input type="checkbox"/> 保存良好無逸散或外漏情形 <input type="checkbox"/> 化學品清楚標示 MSDS <input checked="" type="checkbox"/> 清潔消毒用品或化學品皆無傾倒或未加蓋等狀況 <input type="checkbox"/> 清潔或消毒用品具有獨立場所管理 <input type="checkbox"/> 無以上情形者 <input type="checkbox"/> 其他情形說明：
(六)其他事項	<input checked="" type="checkbox"/> 具消防緊急排煙系統 <input checked="" type="checkbox"/> 室內環境具有植栽 <input type="checkbox"/> 室內環境有養寵物 <input type="checkbox"/> 室內環境具石棉或玻璃纖維等建築材料 <input type="checkbox"/> 室內環境具有個人或家用空氣清淨機 <input checked="" type="checkbox"/> 室內環境具有臭氧機、靜電集塵設備或高壓產生器(例如負離子產生機器) <input checked="" type="checkbox"/> 室內空調系統冷卻流體管線無冷凝現象或冷凝區域下方具有水盤 <input type="checkbox"/> 無以上情形者 <input type="checkbox"/> 其他情形說明：

備註1：本表之建築物名稱與表五備註1相同。

備註2：管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物依本表另頁填寫。

備註3：本表中「MSDS」係指物質安全資料表(Material Safety Data Sheet)。

範

# 七、公告場所換氣系統基本資料表

本表填寫公告場所之建築物換氣系統。若公告場所之管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物需另頁填寫。管制室內空間包含不同樓層時，各樓層亦需另頁填寫，**若不同樓層使用同一換氣系統或採用共同主機，只需填寫1份。**



七、公告場所換氣系統基本資料表

建築物名稱：總圖書館

樓層範圍：B1-8F

項目	換氣系統方式選項
(一)外氣換氣系統型式	<input type="checkbox"/> 空氣引入與排出皆為機械式 <input checked="" type="checkbox"/> 空氣引入為機械式，排出採自然通風 <input type="checkbox"/> 空氣引入與排出皆採自然通風 <input type="checkbox"/> 空氣引入採自然通風，排出為機械式 <input type="checkbox"/> 無外氣換氣裝置(以下項目(一)至(六)免填)
(二)機械式外氣引入型式	<input type="checkbox"/> 獨立外氣引入 <input type="checkbox"/> 獨立外氣空調箱 <input checked="" type="checkbox"/> 外氣引入與空調箱混合 <input type="checkbox"/> 其他型式說明：_____
(三)換氣設備出入口位置及型式(可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 設置於易清潔維護位置 <input checked="" type="checkbox"/> 鄰近外氣引入口無常見污染源 <input type="checkbox"/> 具有維修或維護人孔 <input checked="" type="checkbox"/> 防雨水滲入功能 <input checked="" type="checkbox"/> 防鳥進入功能 <input type="checkbox"/> 無特殊型式 <input type="checkbox"/> 其他型式說明：_____
(四)外氣過濾方式(室外側)(可複選)	<input type="checkbox"/> 水洗過濾系統 <input type="checkbox"/> 化學過濾網 <input checked="" type="checkbox"/> 織布或不織布濾網 <input type="checkbox"/> 無外氣過濾裝置 <input type="checkbox"/> 其他方式說明：_____
(五)外氣過濾方式(室內側)(可複選)	<input type="checkbox"/> 化學過濾網 <input checked="" type="checkbox"/> 織布或不織布濾網 <input type="checkbox"/> 無外氣過濾裝置 <input type="checkbox"/> 其他方式說明：_____
(六)引入外氣於室內配送方式	<input checked="" type="checkbox"/> 擴散型 1. 出風口至配送管之間 <input type="checkbox"/> 具有風機 <input type="checkbox"/> 不具有風機 2. 於出風口或配送管 <input type="checkbox"/> 具有自動可調式風門 <input type="checkbox"/> 不具有自動可調式風門 3. 室內天花板隔間 <input type="checkbox"/> 有相連通 <input type="checkbox"/> 無相連通 4. 中央空調箱或送風盤管 <input checked="" type="checkbox"/> 入風口銜接風管或軟管 <input type="checkbox"/> 其他方式說明 <input type="checkbox"/> 具有其他循環或送風設備 <input type="checkbox"/> 不具有其他循環或送風設備 <input type="checkbox"/> 風管強制分布型 1. 出風口至配送管之間 <input type="checkbox"/> 具有風機 <input type="checkbox"/> 不具有風機 2. 出風口之風門 <input type="checkbox"/> 自動可調式 <input type="checkbox"/> 固定或手動可調式 <input type="checkbox"/> 不具風門

備註1：本表之建築物名稱與表五備註1相同。

備註2：管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物依本表另頁填寫。

備註3：管制室內空間包含不同樓層時，各不同樓層依本表另頁填寫。但不同樓層之換氣系統等為共同主機或系統，本表只需填寫一份。

# 八、室內空氣品質維護規劃及管理措施表 (1/3)

室內環境與空調設備維護管理：  
每三個月施行一次。

八、室內空氣品質維護規劃及管理措施表：(一)室內環境與空調設備維護管理

建築物名稱：總圖書館

樓層範圍：

工作項目	是	否	檢視日期	備註
<b>1. 室內環境維護管理</b>				
(1) 室內環境是否清潔、地面是否無積水	✓		109.6.15	
(2) 室內地面、牆面、天花板是否無水漬	✓		"	
(3) 窗戶及其周圍環境是否無積水及水漬	✓		"	
(4) 窗戶是否可正常開啟	✓		"	
(5) 揮發性溶劑是否貯存良好或密封	✓		"	
<b>2. 室內空調送風設備維護管理</b>				
(1) 室內之外氣或換氣口是否正常供風或排風	✓		109.6.15	
(2) 空調出風與回風口是否保持清潔且無水漬	✓		109.6.15	
(3) 空調回風口鄰近區域是否無堆置物品或垃圾	✓		109.6.15	
(4) 空調出風口、回風口是否無異音	✓		109.6.15	
(5) 空調系統過濾網是否乾燥、清潔	✓		109.6.15	
(6) 空調系統過濾網是否無破損或鏽蝕	✓		109.6.15	
(7) 空調系統風扇機組是否無鏽蝕或髒污	✓		109.6.15	
(8) 空調系統內部設備是否乾淨、排水功能正常	✓		109.6.15	
(9) 空調系統機械運轉是否無異音	✓		109.6.15	
(10) 空調系統冷凝水盤是否無積水、鏽蝕	✓		109.6.15	
<b>3. 室內廁所環境維護管理</b>				
(1) 廁所區域是否以門區隔且通常為關閉狀態	✓		109.6.15	
(2) 廁所是否設置可開啟之窗戶且操作正常	✓		"	
(3) 廁所是否設置排氣裝置且正常運轉	✓		"	
(4) 廁所排氣出口是否具有防雨蓋等設計	✓		"	
(5) 廁所排氣運轉時窗戶是否為關閉狀態	✓		"	
4. 其他工作：_____				

備註1：本表之建築物名稱與表五備註1相同。

備註2：管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物依本表另頁填寫。

備註3：管制室內空間包含不同樓層時，各不同樓層依本表另頁填寫。但不同樓層之換氣系統等為共同主機或系統，本表只需填寫一份。

備註4：未安裝本表之裝置或設備時，得於欄位之相對應「備註」中，填寫無此設施或不適用。

範

# 八、室內空氣品質維護規劃及管理措施表 (2/3)

冷卻水塔與外氣系統維護管理：  
每三個月施行一次。

範

八、室內空氣品質維護規劃及管理措施表：(二)冷卻水塔與外氣系統維護管理

建築物名稱：\_\_\_\_\_

樓層範圍：\_\_\_\_\_

工作項目	是	否	檢視日期	備註
<b>1.冷卻水塔維護管理</b>				
(1)冷卻水塔之灑水系統是否正常運轉				
(2)冷卻水塔運轉時是否無異音				
(3)冷卻水塔是否無堵塞或溢流				
(4)冷卻水塔管線及箱體是否無漏水				
(5)冷卻水塔內部是否無明顯鏽蝕				
(6)冷卻水塔是否無污泥或青苔沉積				
(7)冷卻水塔排水與供水系統是否正常				
(8)冷卻水塔周遭是否無髒污或積水				
(9)冷卻水塔防護網是否無破損				
(10)冷卻水塔出水口或溢流口是否無毀損或髒污阻塞				
<b>2.外氣進氣口維護管理</b>				
(1)外氣進氣口是否具有清潔維護空間及人孔或視窗				
(2)外氣進氣口鄰近區域是否無堆置物品或垃圾				
(3)外氣進氣口是否無鳥糞、落葉、積水、髒污現象等				
(4)外氣進氣口是否有空氣流入				
(5)外氣進氣口鄰近區域是否無污染源(如冷卻水塔、廢氣排放口等)				
(6)外氣引入風機運轉時是否無異音				
(7)外氣系統管線是否無鏽蝕或破損				
(8)外氣系統內部是否乾淨(依實際可執行情形填寫)				
(9)外氣水洗過濾系統是否無水垢或阻塞				
3. 其他工作：_____				

備註1：本表之建築物名稱與表五備註1相同。

備註2：管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物依本表另頁填寫。

備註3：管制室內空間包含不同樓層時，各不同樓層依本表另頁填寫。但不同樓層之換氣系統等為共同主機或系統，本表只需填寫一份。

備註4：未安裝本表之裝置或設備時，得於欄位之相對應「備註」中，填寫無此設施或不適用。






# 十、室內空氣品質不良緊急措施表

有關改善應變措施方式，可能會因公告場所之建築物特性、特定活動情形、換氣系統設備等基本條件不同，而有差異，於本法並未規範室內空氣污染源改善方法。常見改善應變措施，**主要為移除影響室內空氣品質之污染源，其次可加強通風換氣（例如打開窗戶、使用抽風或排風扇、增加空調系統換氣率）或限制進出人數、人員疏散等。**

十、室內空氣品質不良應變措施表

- (一) 建立室內空氣品質不良之應變措施流程
- (二) 察知室內空氣品質有不良事件辦理改善工作
- (三) 進行應變措施後對發生不良事件檢討




備註1：本表之應變措施填寫內容，包含：(一)建立室內空氣品質不良之應變措施流程、(二)察知室內空氣品質有不良事件辦理改善工作、(三)進行應變措施後對發生不良事件檢討。  
備註2：上述內容之(一)，只需填寫一份，內容(二)、(三)則依不良事件發生次數及改善建築物情形，依本表另頁填寫說明。

範

# 附件一、附件二




附件一 室內空氣品質維護管理專責人員合格證書影本 (正面、背面)

附件二 公告場所置室內空氣維護管理專責人員核定文件



# 附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

● 採樣點





# 室內空氣品質檢驗

# 公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法架構

依本法第10條第3項授權規定，訂定本辦法，共計18條：

## 室內空氣品質檢驗測定管理辦法

- 法源依據 ( 第1條 )
- 行政義務範圍及名詞定義 ( 第2~3條 )
- 巡查檢驗時間、巡檢點數目 ( 第4~5條 )
- 定期檢測時間、採樣點數目 ( 第6~9條 )
- 定期檢測採樣頻率、量測項目 ( 第10~11條 )
- 連續監測設置作業規定 ( 第12條 )
- 連續監測設置台數及監測項目 ( 第13~14條 )
- 連續監測設施汰換 ( 第15條 )
- 定期檢測、連續監測之結果公布及上網申報 ( 第16條 )
- 連續測設施設備規範及相關事項授權另定 ( 第17條 )
- 施行日期 ( 第18條 )
- 附錄一、連續監測設施基本規範、校正

# 「公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法」第10、18條

- 111年3月22日，預告修正「公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法」第10條
- 111年5月11日，召開部會、縣市環保局及公告場所研商會議

6月24日  
修正發布

## 修正重點

1. 實施定期檢測合理緩衝期，除第一次定期檢測以外之各期檢測時間，得提前或延後三個月內辦理。（修正條文第十條第二項）
2. 自行增加一次以上之定期檢測，凡符合室內空氣品質標準，且提供直轄市、縣（市）主管機關查核者，其下一次檢測實施時間，自最近一次定期檢測完成日起算。（修正條文第十條第三項）
3. 公告場所於測定期間暫停營業者，應於復業後三個月內完成室內空氣品質定期檢測。（修正條文第十條第四項）

自前一次檢測起算，可提前完成，並緩衝後三個月

111.6.30

提前檢測(完成申報，時間重新起算)

113.7.1

後3個月

113.9.30

上一次定期檢測時間

下一次檢測時間

03

**室內空氣品質定期申報系統  
公告場所申報說明**



# 公告場所 帳號申請

# 定期申報系統-帳號申請

## 申報專區

登入

驗證碼： 0553

登入

系統操作問題：方達科技 電話：02-22269025  
系統填寫問題：恆康工程顧問 電話：02-27621808#558、550

系統操作說明請按此

公告場所註冊

非公告場所註冊

忘記密碼

專責人員異動

返回首頁

## 註冊

帳號\* (E) 範例：1020102XXXX  
取得公告場所名稱

專責人員姓名\*

部門\*

職稱\*

密碼\* .....

確認密碼\*

身份證字號\*

連絡電話\* 範例：02-23111234

傳真\* 範例：02-23111234

電子信箱\* fundot

公告場所名稱\* 範例：國立臺灣大學

統一編號\*

共用設置\* 是 否

任職日期\*

返回登入

範例：府項空

設置編號\* 字號  
範例：123456  
號

證書日期\*

證書編號\* ( 範例：108 )  
)環管訓證字 第 IA  
範例：123456  
號

在職訓練  
或  
繼續教育\*

註1：帳號由事業單位名稱與公告場所資料完全初始(環管  
字字第1030006258號)  
註2：若帳號申請未通過，相關資料將重新填寫  
註3：密碼必須包含英文大小寫及數字並且長度12碼

證明文件上傳【環管專責人員核定證明文件】\*

選擇檔案 未選擇任何檔案

注意：附件申請包含地方政府單位與函委之室內空氣品質維  
護管理專責人員核定證明

檢填「個人資料供應聲明」

我已閱讀個人資料供應聲明

驗證碼： 2668

送出

1. 輸入使用者帳號、密碼、場所基本資訊、專責人員聯絡及設置資訊
2. 輸入驗證碼(驗證碼是防止駭客及系統資安問題所設)，然後按下送出
3. 帳號身分審查通過後，即發送E-mail至申請人信箱，帳號即可啟用
4. 若帳號申請未通過，相關資料將重新填寫



# 公告場所 定期申報操作

# 定期申報系統-登入及申報資訊表

申報專區

返回首頁

登入

驗證碼： 8553

系統操作問題：方達科技 電話：02-22269025  
系統填寫問題：恆康工程顧問 電話：02-27621808#558、550

系統操作說明請按此

公告場所註冊

非公告場所註冊

忘記密碼

專責人員異動

申報專區

回首頁 聯絡我們 登出

公告場所編號	公告場所名稱	申報次數	狀態	定檢時間	申請資料更新
103	連	1	通過	2017/12/22	<a href="#">申請</a>
103	連	2	通過	2020/1/14	<a href="#">申請</a>
103	連	3	未申報		<a href="#">申請</a>

[進入申報](#) [啟動下次申報](#)

**進入申報：**  
進入場所的定檢申報介面


**啟動下次申報：**

- 最新一次定檢狀態為通過
- 依室內空氣品質檢驗測定管理辦法第十條第二項修正
- 定檢通過後可在2年內自主啟動下一次申報

**申請資料更新：**

- 最新的定檢資料(已備查)須更新
- 點選「申請」會向環保局送出修改申請
- 經環保局同意後，可點選「進入申報」進行修改

# 定期申報系統-定檢申報介面說明



# 定期申報系統-定檢資料建置(A1)-步驟1

1 基本資料 2 建築物資料 3 量測成果 4 專責人員 5 資料儲存

### 公告場所名稱及地址基本資料

填寫管制室內空間座落建築物之建築物名稱和地址

一、場所名稱：

二、場所地址：

三、場所公告類別：

四、建築物資料： 按下新增即可新增管制室內空間座落建築物

名稱：

地址：

名稱	地址	編輯
遠 區	新: :號	<input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="刪除"/>

公告場所受管制室內空間既有1幢(棟)建築物

五、地理位置圖： 未選擇任何檔案  
備註：檔案：JPG、JPEG、GIF、PNG等圖片格式

六、其他說明：

七、定檢點數量：

1. 輸入建築物資料：建築物名稱及地址
2. 輸入完畢後，按下「**新增**」，即可完成建築物資料輸入。如有多筆建築物資料，可重複步驟1，逐一輸入
3. 建築物資料新增完畢後，可重新編輯或刪除資料
4. 上傳建築物的地理位置圖，其檔案格式限制為JPG、JPEG、GIF及PNG等圖片格式，並可對建築物資料加以其它說明，最後輸入其定檢點數量
5. 按下「**儲存，往下一步**」

# 定期申報系統-定檢資料建置(A1)-步驟2

① 基本資料 ② 建築物資料 ③ 量測結果 ④ 專責人員 ⑤ 資料儲存

### 建築物資料

下列座落建築物依據基本資料填寫結果呈現

座落建築物	填寫狀況	樓層資料
遠 區	已填寫	管制空間位於此建築，請點我填寫

公告場所樓地板面積基本資料

填寫管制室內空間詳細資料(含空間內容、名稱、樓地板面積等)

遠雄U-TOWN園區

(一) 管制室內空間內容  
B1F-2F

(二) 室內樓地板面積 (平方公尺)  
35078

樓層

管制室內空間座落建築物名稱及樓層  
範例：2

該樓層之受管制室內樓地板面積 (平方公尺)  
範例：30

該樓層樓地板面積 (平方公尺)  
範例：50

新增

建築物名稱	樓層	該樓層之受管制室內樓地板面積 (平方公尺)	該樓層樓地板面積 (平方公尺)	編輯
遠雄	B1F樓	7900	7959	編輯 刪除

1. 依座落建築物的名稱，點選「**管制空間位於此建築，請點我填寫**」輸入建築物資料
2. 輸入建築物資料：一 建築物空間內容 樓層、二 室內樓層地板面積
3. 輸入建築物樓層資料：一 建築物樓層、二 室內樓層受管制地板面積、三 室內樓層總地板面積
4. 輸入完畢後按下「**新增**」，新增其各樓層資料
5. 將各樓層資料填寫完畢後，按下「**儲存，回上一頁**」，逐一填寫其它 建築物資料
6. 有填寫資料的建築物，會在填寫狀況欄位顯示已填寫
7. 全部填寫完畢後，按下「**儲存，往下一步**」



# 定期申報系統-定檢資料建置(A1)-步驟4

1 基本資料 2 建築物資料 3 量測成果 4 專責人員 5 資料儲存

## 專責人員

填寫公告場所專責人員資料 (必填資料, 後續環境保護局審核之用)

3 回上一步 往下一步

姓名	高梓桑	備註1: 填寫完畢請按新增 備註2: 若專責人員數量不只1位, 可利用新增增加	
部門	範例: 室內空氣組	職稱	範例: 專責人員
電話	範例: 02-23111234	傳真	範例: 02-23111235
身份證字號	範例: A123456789	任職日期	1900-01-01
電子信箱	f0045@fg-retail.com.tw		
共同設置	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
設置日期	1900-01-01	設置編號	範例: 府環空 字 第 範例: 123456 號
證書日期	1900-01-01	<input checked="" type="radio"/> 證書編號	( 範例: 108 )環署訓證字 第 IA 範例: 123456 號
		<input type="radio"/> 代理人	環保局核備公文文號
在職訓練 或 繼續教育	範例: 室內空氣品質維護管理專責人員訓練班		

2 新增

尚未新增任何專責人員

- 1.輸入專責人員資料：(1) 姓名、  
(2) 部門、(3) 職稱、(4)電話及傳真、(5)身份證字號、(6)任職日期、(7) 電子信箱、(8)共同設置、(9)設置日期、編號、(10) 證書日期、證書編號、(11) 證書所受訓的班別
2. 按下「**新增**」儲存專責人員資料
- 3.並按下「**儲存，往下一步**」

# 定期申報系統-定檢資料建置(A1)-步驟5

① 基本資料 > ② 建築物資料 > ③ 量測成果 > ④ 專責人員 > ⑤ 資料儲存

## 資料儲存

提醒！按下儲存鍵後，資料會進行鎖定無法更新，請確定資料正確後，再按下儲存鍵。

[返回首頁](#)

[儲存](#)

現在時間：2022-09-21 16:53

依據公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法第十六條：

公告場所所有人、管理人或使用人依第六條辦理室內空氣品質定期檢測之結果應自採樣之日起四十五日內，併同其室內空氣品質維護計畫，以網路傳輸至直轄市、縣（市）主管機關提供查核，同時於主要場所入口明顯處公布。但取得室內空氣品質自主管理優良級或良好級標章者，可於主要場所入口明顯處張貼標章取代公布定期檢測結果。

1. 系統提醒送出資料的時間，並提供相關法則查閱
2. 按下「**儲存**」，保存並鎖定資料，即可完成定檢資料建置

# 定期申報系統-定檢報告及管理計畫文件上傳(A2)

委託定期檢測報告上傳 - Google Chrome

不安全 | iaq.fundot.tw/upload\_examresult.aspx

## 定檢報告上傳

**Step 1 : 選擇定檢報告檔案及定檢日期**  
定檢報告檔案 :  未選擇任何檔案  
定檢報告日期 :

**Step 2 : 上傳**

**Step 3 : 預覽檔案**  
20220921154427260.pdf  
定檢報告日期 : 2022-09-14

(備註: 若需更新檔案, 再次上傳即可覆蓋原檔案)

時, 將自動帶入上次資料)

步驟 2



上傳  
定檢報告

最近一次完成申報  
之定檢報告

按下這個按鈕, 我可以...

上傳定期檢測報告  
(檢驗公司提供報告) (PDF)

備註: 檔案建議大小為15MB以下



A2  
上傳管理  
計畫文件

最近一次完成申報  
之計畫管理文件

按下這個按鈕, 我可以...

上傳室內空氣品質  
維護管理計畫文件  
(PDF)

備註: 檔案建議大小為15MB以下

室內空氣品質維護管理計畫文件上傳 - Google Chrome

不安全 | iaq.fundot.tw/upload\_managementplan.aspx

## 管理計畫文件上傳

**Step 1 : 選擇檔案及文件建立日期**  
管理計畫文件檔案 :  未選擇任何檔案  
文件建立日期 :

**Step 2 : 上傳**

1. 點選「**選擇檔案**」, 在系統內點選要上傳的檔案
2. 輸入定檢報告/文件建立日期
3. 按下「**上傳**」, 就可完成報告書上傳(註: 檔案不可大於15MB)
4. 已上傳的檔案會顯示於下方預覽檔案中, 若發現錯誤可直接重新上傳覆蓋

# 定期申報系統-送出定檢資料(A3)

回到申請表格

步驟 1



定檢  
資料建置

按下這個按鈕，我可以...

開始填寫計畫文件內容

(備註：下次填寫時，將自動帶入上次資料)

步驟 2



上傳  
定檢報告

最近一次完成申報  
之定檢報告

按下這個按鈕，我可以...

上傳定期檢測報告  
(檢驗公司提供報告) (PDF)



上傳管理  
計畫文件

最近一次完成申報  
之計畫管理文件

按下這個按鈕，我可以...

上傳室內空氣品質  
維護管理計畫文件  
(PDF)

步驟 3



送出  
定檢資料

按下這個按鈕，我可以...

將申報資料送至縣  
市政府環保局進行  
審核

1. 確認步驟1、步驟2完成填寫及檔案上傳(出現綠色打勾圖示)
2. 點選「送出定檢資料」，系統將鎖定所有資料內容，待環保局審查完畢
3. 若被退回，則重新更新資料後可再次點選「送出定檢資料」**至地方環保局審核**

# 定期申報系統-送出定檢資料(A3)

回到申請表格

步驟 1



定檢  
資料建置

按下這個按鈕，我可以...

開始填寫計畫文件內容

(備註：下次填寫時，將自動帶入上次資料)

步驟 2



上傳  
定檢報告

最近一次完成申報  
之定檢報告

按下這個按鈕，我可以...

上傳定期檢測報告  
(檢驗公司提供報告) (PDF)

★



上傳管理  
計畫文件

最近一次完成申報  
之計畫管理文件

按下這個按鈕，我可以...

上傳室內空氣品質  
維護管理計畫文件  
(PDF)

步驟 3



送出  
定檢資料

按下這個按鈕，我可以...

將申報資料送至縣  
市政府環保局進行  
審核


1. 確認步驟1、步驟2完成填寫及檔案上傳(出現綠色打勾圖示)
2. 點選「送出定檢資料」，系統將鎖定所有資料內容，待環保局審查完畢
3. 若被退回，則重新更新資料後可再次點選「送出定檢資料」**至地方環保局審核**

04

**自主管理標章推動作業要點  
及規格標準介紹**

# 室內空氣品質自主管理標章推動作業要點

## 架構(共十八點)



# 室內空氣品質自主管理標章推動

## 一 目的

- 為促進**公私場所改善室內空氣品質及公眾使用環境**，鼓勵公私場所取得室內空氣品質自主管理標章，提升企業形象，維護國民健康，特訂定本要點。

## 對象

- 公告場所、非公告場所，皆可申請**

## 二 標章分級 - 依申請條件分為

- (一)優良級      (二)良好級**

- 直轄市、縣（市）主管機關為申請案件之受理機關及應每六個月彙整標章核發情形送本署備查。**



# 室內空氣品質自主管理標章推動

## 19類公私場所申請標章類型

大專院校  
圖書館  
博物館  
醫療機構  
社會福利機構

政府機關辦公場所  
鐵路車站  
航空站  
大眾捷運系統車站

金融機構營業場所  
表演廳  
展覽室  
電影院  
視聽歌唱業場所

商場(量販店業)  
運動健身場所  
幼兒園  
產後護理機構  
托嬰中心

### 舉例

公私場所	類型	適用公私場所	管理室內空間
公告場所	圖書館	指由中央主管機關、各級主管機關及鄉(鎮、市)公所設立之圖書館， <b>且其樓地板面積達一千平方公尺以上者</b> 。	圖書館之建築物室內空間，以圖書資訊供閱覽區、自修閱讀區及入館服務大廳為限。但不含位於以上室內空間之餐飲區、視聽室及資訊室。
非公告場所		指由中央主管機關、各級主管機關及鄉(鎮、市)公所設立之圖書館， <b>且其樓地板面積未滿一千平方公尺者</b> 。	

# 符合室內空氣品質自主管理標章資格之非公告場所

## 標章標準適用之非公告場所：

- 符合十六類公告類型之未公告場所。
- 另新增幼兒園、產後護理機構及托嬰中心，三類非公告場所類型。

場所類別	管制規模	管制室內場所	管制室內空氣污染物項目
<u>幼兒園</u>	公立（含國小附幼）幼兒園及其分班、私立及非營利幼兒園	各幢（棟）建築物室內空間，以提供幼童日常活動場所之教室、遊戲室為限	CO <sub>2</sub> 、甲醛、細菌、PM <sub>10</sub>
<u>產後護理機構</u>	各級政府所設立公立、私立產後護理機構	建築物室內空間，以提供產婦日常活動之大廳、交誼廳（會客室）為限	CO <sub>2</sub> 、甲醛、細菌、PM <sub>10</sub>
<u>托嬰中心</u>	各級政府所設立公辦民營托嬰中心及私立托嬰中心	建築物室內空間，以提供嬰幼兒日常活動場所區域	CO <sub>2</sub> 、甲醛、細菌、PM <sub>10</sub>



# 標章檢測項目及標準

- 通風指標(CO<sub>2</sub>) + 致癌風險指標(HCHO) + 場址污染源特性指標，進行管制項目訂定。

標章檢測項目及標準				
檢測項目	監測時間	優良級	良好級	備註
CO <sub>2</sub> (ppm)	8小時	800	1000	共通性項目
HCHO (ppm)	1小時	0.03	0.08	
CO (ppm)	8小時	2	9	1至3個項目 依場所類型符合
PM <sub>10</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	24小時	50	75	
Bacteria (CFU/m <sup>3</sup> )	最高值	800	1,500	

級別 / 檢測方式	優良級	良好級
標章	 優良	 良好
1. 直讀儀巡檢	增加巡檢頻率 (每六個月)	同現行法規 (定檢前兩個月)
2. 標準方法檢測	依類型列管 項目標準加嚴 (每三年定期 檢測一次)	標準同 現行法規 (每二年定期 檢測一次)

## 四 申請文件

申請書

前一年無違反室內空氣品質管理相關法規之切結書及其相關說明資料。

公司登記、商業登記或其他相關設立許可、登記、執照之證明文件



本署認可檢測機構出具檢測合格報告(公告場所檢測報告得以前一年定期檢測合格證明文件代替之)

公告場所依室內空氣品質維護管理計畫執行管理維護及專責人員之證明文件非公告場所提交室內空氣品質維護管理計畫並承諾據以執行之文件。

## 五

前點文件如有缺漏或不符，直轄市、縣(市)主管機關應指定期限通知申請人補正，屆期末補正者，駁回申請。

直轄市、縣(市)主管機關依標章規格標準規定，審查申請案件，通過者，授予優良級或良好級標章之使用權。

# 室內空品新主張，符合流程頒標章



# 標章有系統，申請好輕鬆

室內空氣品質資訊網站：<https://iaq.epa.gov.tw/indoorair/>



登入標章系統  
(申報及標章專區)

非公告場所申請帳密(註冊)  
公告場所 使用申報帳密

上傳申請資料



標章系統登入/註冊



下載標章系統操作手冊

場所資料補件

退件

環保局審查文件

通過

授予標章場所自行下載張貼



標章地圖頁面



111年8月  
已上線

- ✓ 改用系統
- ✓ 申請作業
- ✓ 減少紙本
- ✓ 綠化生活

# 附件1 室內空氣品質自主管理標章申請書

## 室內空氣品質自主管理標章申請書

送件編號:

收件單位填寫

送件日期:

年 月 日 收件單位填寫

申請場所類別: 公告場所 非公告場所

申請標章種類: 優良級 良好級

一、申請單位基本資料(請確實填寫聯絡資料,以作為日後聯絡依據)

申請場所名稱:	
申請場所類別:	
申請場所地址:	
場所負責人:	身份證字號:
場所管理人:	連絡電話: Email:
場所室內樓地板面積:總計: _____ 平方公尺	
檢附:管制室內空間平面圖影本	

申請場所類別依室內空氣品質管理法第六條填寫。

二、申請單位應檢附資料

項次	勾選欄	檢附資料
1	<input type="checkbox"/>	申請書
2	<input type="checkbox"/>	切結書及相關說明資料
3	<input type="checkbox"/>	公司登記、商業登記或其他相關設立許可、登記、執照之證明文件
4	<input type="checkbox"/>	室內空氣品質檢測報告
5	<input type="checkbox"/>	室內空氣品質維護管理計畫執行管理維護之證明文件
6	<input type="checkbox"/>	公告場所依法規設置室內空氣品質維護管理專責人員之證明文件(非公告場所免附)

填表人簽章:

填表日期:

申請者不需填寫下列資料

## 室內空氣品質自主管理標章申請場所資訊

套印日期:

### 一、場所基本資料

場所名稱	
場所類別	
場所地址	

### 二、申請級別

標章申請級別	<input type="checkbox"/> 優良級 <input type="checkbox"/> 良好級
場所性質	<input type="checkbox"/> 公告場所 <input type="checkbox"/> 非公告場所
身分證號	

### 三、場所管理人員基本資料

場所聯絡人	
連絡電話	
聯絡信箱	

### 四、審查紀錄(非系統帶出)

--

通過 不通過:

審查單位:

日期:

系統申請標章,  
無須申請書紙本

系統審核端自動套印



## 室內空氣品質自主管理標章申請專用切結書

一、立切結書人【所有人、管理人或使用人】（以下稱本人）

為申請室內空氣品質自主管理標章，謹代表【公司名稱】

（以下稱本公司），向行政院環境保護署立下切結。

二、本公司切結事項如下：

（一）本公司申請日前一年內，場所無違反室內空氣品質管理  
相關法規。

（二）本公司確認檢附之資料文件均屬實，並遵守室內空氣品  
質自主管理標章推動作業要點相關規定。

三、關於本標章之申請、核發、撤銷及廢止所產生之爭議，得依  
室內空氣品質管理法、室內空氣品質檢驗測定管理辦法及訴  
願、行政訴訟相關程序處理。

此 致

行政院環境保護署

公司名稱：

立切結書人：

公司統一編號：

公司地址：

身分證字號：



中 華 民 國 \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

# 六

## 標章顏色、大小比例及標示位置規定

國際標準色卡色票系統  
多色印刷



- ◆ 取得標章使用權者，於標章使用期間內，應依規定**標示於場所明顯處**。
- ◆ 標章使用權人不得變形或加註字樣。但得依**等比例放大或縮小**。
- ◆ 標章使用權人得申請調整標示顏色及標示方式，但**以單色印刷為限，並應於申請使用標章時一併提出**。

## 七 巡查檢驗及定期檢測規定(1/2)

- 優良級標章：每六個月巡查檢驗一次；每三年定期檢測一次。
- 良好級標章：每次實施定期檢測前二個月內完成巡查檢驗；每二年定期檢測一次。

巡查檢驗應佈巡檢點之總數，優良級標章及良好級標章依公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法第五條規定辦理。

### 現行規定

室內樓地板面積	巡檢點數目
$\leq 2,000 \text{ m}^2$	巡檢點數至少5點以上。
$> 2,000 \text{ m}^2 \sim \leq 5,000 \text{ m}^2$	每400 $\text{m}^2$ 增加一點，累進統計巡檢點數目。或巡檢點數目至少10點以上。
$> 5,000 \text{ m}^2 \sim \leq 15,000 \text{ m}^2$	每500 $\text{m}^2$ 增加一點，累進統計巡檢點數。或巡檢點數目至少25點以上。
$> 15,000 \text{ m}^2 \sim \leq 30,000 \text{ m}^2$	每625 $\text{m}^2$ 增加一點，累進統計巡檢點數目，但至少25點以上。或巡檢點數目至少40點以上。
$> 30,000 \text{ m}^2$	每900 $\text{m}^2$ 增加一點，累進統計巡檢點數目，但至少40點以上。

## 七 巡查檢驗及定期檢測規定(2/2)

### 定期檢測採樣點總數計算依據

- 優良級標章：採樣點數得依公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法第七條(定檢點數)及第八條(細真菌點數)規定減半計算，遇小數點時，採無條件進位法取整數計算。
- 良好級標章：依公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法第七條及第八條規定辦理。

### 現行規定

室內樓地板面積	定檢點數目
面積 $\leq 5,000 \text{ m}^2$	至少1點
$5,000 \text{ m}^2 < \text{面積} \leq 15,000 \text{ m}^2$	至少2點
$15,000 \text{ m}^2 < \text{面積} \leq 30,000 \text{ m}^2$	至少3點
面積 $> 30,000 \text{ m}^2$	至少4點

# 八 標章之展延與後市場查核、限改機制

## • 標章使用權有效期限及期滿展延

標章使用期間，**優良級為三年，良好級為二年**。期滿如欲繼續使用，標章使用權人應於**期滿前三個月至六個月內申請展延**。逾期提出申請者，視為新申請案。

## • 本署及縣市主管機關對標章使用情形之追蹤、查核及檢驗規定

得不定期對標章使用情形進行**追蹤查核**，或對取得標章使用權之公私場所進行**室內空氣品質檢驗測定**；**每三年**應至少實施一次。

## • 未符合標章標準限期改善條件



- 改善期間應於**入口明顯處**張貼**限期改善**公文
- 取得優良級標章之公私場所，經查核未符合優良級標章規格標準，但符合室內空氣品質標準者，廢止優良級標章，並得申請改為授予良好級標章。


# 標章之展延補充說明

- ① 標章到期前3個月～6個月應提出展延，並於屆期日前完成補正及審查；餘視為新申請。
- ② 展延需檢具文件包含：用印切結書、室內空品檢測合格報告、維護管理計畫書。

## 展延舉例：OO學校 優良級標章

標章起始日

標章屆期日



## 九 停歇(業)及使用期屆滿規定

### 標章使用限制

標章使用權人不得將標章圖樣、證號或文字使用於未取得本署室內空氣品質自主管理標章之場所。未取得標章使用權者，亦同。

### 使用權人停、歇業注意事項

標章使用權人停止營運或歇業逾二個月以上者，應於事實發生後三十日內，以書面方式報直轄市、縣（市）主管機關備查。

前項情形，標章使用權人亦得向直轄市、縣（市）主管機關申請廢止標章使用權。

### 使用期限屆滿處理方式

標章使用權人自使用期間屆滿之翌日起，應停止使用標章。

## 標章撤銷條件

- ① 申請文件有虛偽不實或提供不正確資料
- ② 以詐欺、脅迫、賄賂或其他不正當之方法，取得標章使用權

## 標章廢止條件

- ① 公司登記、商業登記、工廠登記或其他相關設立許可、登記、執照經該管主管機關撤銷或廢止
- ② 不配合第十一點追蹤查核或檢驗測定
- ③ 經直轄市、縣（市）主管機關依第十一及十三點規定，命其限期改善，屆期未改善者
- ④ 違反第十四點規定者，擅自使用標章、證號或文字於未取得本署室內空氣品質自主管理標章之場所
- ⑤ 依第十五點第二項規定申請廢止使用。
- ⑥ 違反室內空氣品質管理法經認定情節重大。
- ⑦ 其他經本署認定之情形。

- 撤銷與廢止案件，直轄市、縣（市）主管機關應每六個月彙整送本署備查。


# 室內空氣品質管理公告納管場所及自主管理標章比較表

		公告納管	自主管理標章	
<b>屬性</b>		公眾進出量、聚集量多之大型場所	中小型場所(涵蓋 <b>敏感族群</b> )	
<b>特性</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 多屬中大型場所、使用空間特性多樣</li> <li>✓ 人流聚集多</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 多屬小型室內場所、使用<b>空間</b>特性<b>單純</b></li> <li>✓ 人數固定且較少</li> </ul>	
<b>適用標準</b> (依場所類型符合3至5個污染物)		符合室內空氣品質標準 CO <sub>2</sub> 1000ppm、甲醛0.08ppm、CO 9ppm、 PM <sub>10</sub> 75µg/m <sup>3</sup> 、細菌1500 CFU/m <sup>3</sup>	良好級(共通性項目)	優良級(共通性項目)
			符合室內空氣品質標準 CO <sub>2</sub> 1000ppm、甲醛0.08ppm	符合 <b>更嚴格</b> 之標準 CO <sub>2</sub> 800ppm、甲醛0.03ppm
<b>專責人員</b>		<b>應配置至少一名專責人員</b> 協助場所維護管理	<b>無須配置專責人員</b> (考量場所人數少，空間單純，由場所員工依自主管理指引自主維護室內場所)	
<b>維護管理</b>		撰寫維管計畫並據以落實自主執行(環保署提供範本與撰寫指引)		
<b>檢測</b>	<b>巡檢</b>	不定期自行量測管理	定檢前2個月	取得後每6個月
	<b>定檢</b>	每2年定檢1次	取得後每2年定檢1次	取得後每3年定檢1次
<b>配套誘因</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 鼓勵公告場所取得優良級自主標章，取得者定期檢測可延長1年(2年變3年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 協調目的事業主管機關於年度<b>評鑑指標</b>中，針對取得良好級及優良級給予<b>加分獎勵</b></li> <li>✓ <b>鼓勵</b>裝設自動監測設施</li> </ul>	

# 室內空品有標章 維護公眾的健康



截至111年8月底全國IAQ標章數量統計

The background features a light blue sky at the top, a white central area, and green hills at the bottom. On the left side, there are several green trees of varying heights and shades of green. The overall style is clean and modern.

05

# 室內空氣品質自主管理標章 系統申辦作業



# 自主標章申請操作

# 自主標章申辦操作-自主標章申請介面介紹

- 審查結果訊息
- 申辦狀態
- 標章有效期限
- 標章下載

「公告場所」需  
到左側選單選擇  
自主標章申請

登入者：醫療財團法人徐元智先生  
醫藥基金會亞東紀念醫院  
來源IP：  
192.168.38.59  
登入時間：  
2022/9/19 下午 02:10:10

場所申報

**自主標章申請**

申請標章

查詢功能

帳號管理

### 申請標章

標章狀態：待申請      標章證號：      有效期限：      標章優惠：

 [標章下載](#)

**A** 標章申請    **B** 展延申請    **C** 廢止申請  
(業或歇業2個月以上)

### 標章申請狀態

步驟 1      步驟 2      步驟 3      步驟 4      步驟 5

 +  →  →  →  → 

**定檢數據填報**      **定檢報告書上傳**      **維管計畫書上傳**      **公司登記證明上傳**      **切結書上傳**      **標章申請送出**

按下這個按鈕，我可以...

開始填寫檢測數據填報，確認申請標章等級資格

上傳定期檢測報告(檢驗公司提供報告)(PDF,odf,docx)

上傳室內空氣品質維護管理計畫文件(PDF,odf,docx)  
備註：檔案建議大小為15MB以下  
[範本文件下載](#)  

公司登記證明(PDF,odf,docx)  
備註：檔案建議大小為15MB以下

上傳切結書及場所設立證明文件及(PDF,odf,docx)  
備註：檔案建議大小為15MB以下  
[範本文件下載](#)  

將申請資料送至縣市政府環保局進行審核

# 自主標章申辦操作-場所申請自主標章A



- 點選「標章申請」按鈕啟動申請
- 依序步驟填寫或上傳檔案

## 「公告場所」

- 啟動標章申請後，無須填寫A-1、A-2、A3資料

註：請確認最新定檢申報內容為正確批次，再點選「標章申請」按鈕

# 自主標章申辦操作-標章申請A-4、A-5

- A-4、A-5，皆為報告或資料上傳
- 「切結書上傳」，在標章申請畫面系統提供範本下載
- 「公司證明上傳」，若為政府機關可勾選政府單位，可不用上傳佐證檔案
- **公告場所之檢測報告書及維管計畫書等資料**，(A-1、A-2)系統會自動帶入



公司登記證明上傳
Step 1：選擇檔案
<input type="checkbox"/> 機關單位若是政府單位，請勾此就不需上傳檔案
登記證明： <input type="text" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
Step 2：上傳
<input type="button" value="上傳"/>

切結書上傳
Step 1：選擇檔案
切結書： <input type="text" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
Step 2：上傳
<input type="button" value="確認提交"/>

# 自主標章申辦操作-標章申請A6(標章申請送出)

步驟 5



標章申請送出

A-6

標章申請等級

您要申請的標章等級為:  
建議等級為:良好



優良 High Quality  
 優良級



良好 High Quality  
 良好級

送出

系統會依據上傳數據，建議標章申請的等級

送出後，所有資料會鎖定無法修改

資料確定填寫完畢後，點選「標章申請送出」，會跳出「標章申請等級」的選項

申請標章 公告：貴場所於 2022-07-05 送出之資料

標章狀態：申請中 標章證號： 有效期限： 標章優惠：

標章下載

標章申請 展延申請 廢止申請 (停業或歇業2個月以上)

---

步驟 1 定檢數據填報

步驟 2 維管計畫書上傳

步驟 3 公司登記證明上傳

步驟 4 切結書上傳

步驟 5 標章申請送出

按下這個按鈕，我可以...



# 自主標章展延操作

# 自主標章申辦操作-展延申請B

申請標章 公告：貴場所於 2022-07-05 送出之資料

標章狀態：申請中 標章證號： 有效期限： 標章優惠：

標章下載

標章申請 B 展延申請 廢止申請 (停業或歇業2個月以上)

申請標章

標章狀態：展延申請中 標章證號：2022061703001 有效期限：2024-06-17 標章優惠：

標章申請 展延申請 (停業或歇業2個月以上) 標章狀態：展延審核中

送出審核畫面

步驟 1 定檢數據填報 定檢報告書上傳

步驟 2 維管計畫書上傳

步驟 3 公司登記證明上傳

步驟 4 切結書上傳

步驟 5 標章申請送出

按下這個按鈕，我可以...

開始填寫檢測數據填報，確認申請標章等級資格

上傳定期檢測報告 (檢驗公司提供報告) (PDF,odf,docx)

上傳室內空氣品質維護管理計畫文件(PDF,odf,docx)  
備註：檔案建議大小為15MB以下

公司登記證明 (PDF,odf,docx)  
備註：檔案建議大小為15MB以下

上傳切結書及場所設立證明文件及(PDF,odf,docx)  
備註：檔案建議大小為15MB以下

將申請資料送至縣市政府環保局進行審核

範本文件下載 ODT PDF

**展延申請：**  
在規定時間內提出，可進行定檢更新數據後，重新送出申請

- 注意：**
- 標章到期前3至6個月可選擇展延申請
  - 展延申請為一種狀態，根據要點，規定時間內點選可啟動狀態
  - 狀態啟動後，申請資料送出最後期限為標章到期前



# 自主標章廢止操作

# 自主標章申辦操作-標章廢止C

iaq.fundot.tw 顯示  
確定廢止申請？  
確定 取消

申請標章 公告：貴場所於 2022-07-05 送出之資料，並於2022-07-05 由相關單位通過標章申請，目前標章等級為優良級

標章狀態：  
優良級  
標章證號：  
2022070505004  
有效期限：  
2025-07-01

標章申請 展延申請 **C 廢止申請**  
(停業或歇業2個月以上)

步驟 1 定檢數據填報  
步驟 2 維管計畫書上傳  
步驟 3 公司登記證明上傳

標章狀態：  
廢止申請  
標章證號：  
2022070505004

標章申請 展延申請 廢止申請  
(停業或歇業2個月以上)

場所在通過狀態可點選廢止，系統會再次確認是否同意廢止，確定後進行廢止



若要重新申請標章，重新點選標章申請即可



# 自主標章通過後介面

# 自主標章申請-標章申請-申請及展延通過狀態顯示

## 標章申請通過

申請標章 公告：貴場所於 2022-07-05 送出之資料，並於2022-07-05 由相關單位通過標章申請，目前標章等級為優良級



標章狀態：

優良級

標章證號：

2022070505004

標章下載

標章申請

展延申請

廢止申請  
(停業或歇業2個月以上)

## 標章展延通過

申請標章 公告：貴場所於 2022-06-17 送出之資料，並於2022-06-17 由相關單位通過標章申請，目前標章等級為良好級



標章狀態：

良好級(展延中)

標章證號：

2022061703001

標章下載

標章申請

展延申請

廢止申請  
(停業或歇業2個月以上)



證號：202208170901



06

**室內空氣品質自主管理標章  
可視化地圖說明**

# 自主管理標章可視化地圖

以RWD功能，切分電腦及手機(平板)設備查看地圖介面，並針對裝置特性設置使用模式

## 電腦

Indoor Air Quality  
室內空氣品質資訊網

基隆市  
多雲  
26°C  
降雨機率：10%  
濕度：65%  
風速：4公里  
A1  
自主標章查詢及標章地圖

申報及標章專區  
教育訓練  
相關下載  
檢測方式  
申報Q&A

全國已列管場所

類別	數量
第一批次列管場所	442 所
第二批次列管場所	1172 所

類別	數量
大專校院	160
圖書館	248
博物館、美術館	65
醫療機構	121
社會福利機構	21
政府機關辦公場所	147
鐵路車站	44
航空站	6

認識及改善室內空氣品質

真菌 Fungi  
細菌 Bacteria  
臭氣 O<sub>3</sub>  
總揮發性有機化合物 TVOC  
污染物來源

## 手機(平板)

10:12  
Indoor Air Quality  
室內空氣品質資訊網

Indoor Air Quality  
室內空氣品質資訊網

A2

申報專區  
教育訓練  
相關下載  
檢測法規  
申報QA  
標章地圖

全國已列管場所

類別	數量
第一批次列管場所	442 所
第二批次列管場所	1153 所

大小 不安全 — iaq.fundot.tw

# 自主管理標章可視化地圖(A1電腦版) - 進入畫面

The screenshot displays the 'Air Quality Label Map' (空品標章地圖) interface. The main map shows Taiwan with various cities and counties labeled, including Taipei, Taoyuan, Taichung, and Tainan. A red location pin is placed on the map. In the top left, there are two buttons: '搜尋' (Search) and '全國數量' (National Quantity). In the top right, there is a vertical toolbar with icons for home, map, layers, measurement, and share. A small inset map of the Philippines is visible on the right side. Four numbered callout boxes provide instructions for using the interface.

1. 搜尋：需選擇對應搜尋條件後，顯示標章訊息

2. 全國數量：查看全國及各縣市優良級、良好級場所數量

3. 基礎地圖：剛進入系統後，會顯示乾淨的圖層，須先完成搜尋條件

4. 輔助物件：返回首頁、底圖更換、鷹眼圖、圖層、測量工具、匯出

# 自主管理標章可視化地圖(A1電腦版) - 1.搜尋條件說明



指定場所 附近場所

關鍵字

自主標章等級  優良級  良好級

場所性質  公告場所  非公告場所

縣市

全選

基隆市  臺北市  新北市  桃園市  新竹市  新竹縣  苗栗縣  臺中市  彰化縣  南投縣

雲林縣  嘉義市  嘉義縣  臺南市  高雄市  屏東縣  臺東縣  花蓮縣  宜蘭縣  澎湖縣

金門縣  連江縣

場所類別

全選

<input type="checkbox"/> 大專院校	<input type="checkbox"/> 航空站	<input type="checkbox"/> 商場 (量販店業)
<input type="checkbox"/> 圖書館	<input type="checkbox"/> 大眾捷運系統車站	<input type="checkbox"/> 運動健身場所
<input type="checkbox"/> 博物館、美術館	<input type="checkbox"/> 金融機構營業場所	<input type="checkbox"/> 幼兒園
<input type="checkbox"/> 醫療機構	<input type="checkbox"/> 表演廳	<input type="checkbox"/> 產後護理機構
<input type="checkbox"/> 社會福利機構	<input type="checkbox"/> 展覽室	<input type="checkbox"/> 托嬰中心
<input type="checkbox"/> 政府機關辦公場所	<input type="checkbox"/> 電影院	
<input type="checkbox"/> 鐵路車站	<input type="checkbox"/> 視聽歌唱業場所	

搜尋 指定場所 附近場所

查詢範圍(有目標場所後顯示鄰近場所範圍)

查詢距離  0公里  5公里  10公里  15公里  20公里

場所名稱

自主標章等級  優良級  良好級

場所性質  公告場所  非公告場所

縣市

全選

基隆市  臺北市  新北市  桃園市  新竹市  新竹縣  苗栗縣  臺中市  彰化縣  南投縣

雲林縣  嘉義市  嘉義縣  臺南市  高雄市  屏東縣  臺東縣  花蓮縣  宜蘭縣  澎湖縣

金門縣  連江縣

場所類別

全選

<input type="checkbox"/> 大專院校	<input type="checkbox"/> 航空站	<input type="checkbox"/> 商場 (量販店業)
<input type="checkbox"/> 圖書館	<input type="checkbox"/> 大眾捷運系統車站	<input type="checkbox"/> 運動健身場所
<input type="checkbox"/> 博物館、美術館	<input type="checkbox"/> 金融機構營業場所	<input type="checkbox"/> 幼兒園
<input type="checkbox"/> 醫療機構	<input type="checkbox"/> 表演廳	<input type="checkbox"/> 產後護理機構
<input type="checkbox"/> 社會福利機構	<input type="checkbox"/> 展覽室	<input type="checkbox"/> 托嬰中心
<input type="checkbox"/> 政府機關辦公場所	<input type="checkbox"/> 電影院	
<input type="checkbox"/> 鐵路車站	<input type="checkbox"/> 視聽歌唱業場所	


「搜尋」的內容共分為指定場所、附近場所等2大類型查詢(標章等級、場所性質、縣市、類別為共用條件)

1. 指定場所：搜尋輸入特殊關鍵字的場所資訊(不限於縣市)
2. 附近場所：搜尋並指定單一場所，查詢周邊場所資訊

# 自主管理標章可視化地圖(A1電腦版) - 2.全國數量



更新時間：2022-09-22 11:16



- 可查詢各縣市目前優良級、良好級場所數量級全國總數
- 註：系統統計時間為進入自主標章地圖時間，非開啟全國數量統計時間

# 自主管理標章可視化地圖(A1電腦版) - 3.地圖顯示

**1. 搜尋條件**

等級：良好級,優良級  
場所：19類場所 查看  
距離：不限  
縣市：不限

**2. 查詢清單**

**良好級 大魯閣草衙道國賓影城** 我要導航  
場所類別：電影院  
標章等級：良好級  
場所地址：高雄市前鎮區中山四路100號

**良好級 基隆市國民運動中心** 我要導航  
場所類別：運動健身場所  
標章等級：良好級  
場所地址：基隆市仁愛區獅球路8-1號

**優良級 台北長春廣場國賓影城** 我要導航  
場所類別：電影院  
標章等級：優良級  
場所地址：臺北市中山區長春路176號

**優良級 國立金門大學** 我要導航

顯示 1-20 項結果

**3. 地圖顯示**

交通部民用航空局花蓮航空站  
場所類別：航空站  
標章等級：優良級  
場所地址：花蓮縣新城鄉嘉里村嘉里路機場1號

## 1. 搜尋條件

- 重新搜尋：須調整篩選條件，須點選搜尋
- 查詢條件：會即時顯示本次設定的查詢條件，點選場所的「查看」按鈕，會顯示本次選擇的場所類別
- 表單下載：下載篩選的場所清單


## 2. 查詢清單

- 清單模板：以GOOGLE地圖清單顯示方式
- 即時導航：可點選「導航」自動引導至GOOGLE設定導航路線

## 3. 標章圖層

- 分級顯示：分為優良、良好圖示
- 太陽圖：集合太陽圖解決密集座標
- 顯示輔助：底選欄位會顯示輻射性紅光，提醒選擇座標
- 資訊小窗：點選座標會顯示場所資訊小視窗

# 自主管理標章可視化地圖(A1電腦版) - 4.輔助物件




 返回首頁



 相關圖層

- 地理界
- 縣市區界
  - 鄉鎮區界
  - 村里區界
- 道路系統

 底圖變換



正射影像



Google街道地圖


 測量工具



 鷹眼圖



 匯出





# 自主管理標章可視化地圖(A2手機版)-2.篩選條件

步驟式選擇查詢條件(一定完成篩選才會顯示標章資訊)

1.場所類別(可複選)、2.標章等級(可複選)、3.查詢距離(單選)

Indoor Air Quality  
室內空氣品質資訊網

1 2 3  
場所類別 標章等級 範圍選擇

場所類別(可複選)

大專院校	圖書館	博物館	醫療機構
社會福利	政府機關	鐵路車站	航空站
大眾捷運	金融機構	表演廳	展覽室
電影院	視聽歌唱	商場	運動健身
幼兒園	產後護理	托嬰中心	

場所性質(可複選)

公告場所	非公告場所
------	-------

下一步

Indoor Air Quality  
室內空氣品質資訊網

1 2 3  
場所類別 標章等級 範圍選擇

標章等級(可複選)

優良級	良好級
-----	-----

下一步

Indoor Air Quality  
室內空氣品質資訊網


1 2 3  
場所類別 標章等級 範圍選擇

距離您所在位置的範圍(單選)

5公里	10公里	15公里
-----	------	------


確定

# 自主管理標章可視化地圖(A2手機版)-3.地圖顯示




## 場所地點查詢

- 不受限於手機座標
- 模糊查詢場所單位
- 轉移查詢範圍中心



## 座標資訊

- 場所座標分優良、良好圖示
- 點選可查看場所資訊



## 清單查詢

- 查詢“環域”範圍場所資訊
- 拋轉座標快速導航



查詢結果 設備類別為“全部”自動顯示第一種類別

場所名稱	標章等級	類別	地圖
臺中國家歌劇院	優良級	表演廳	導航
臺中國家歌劇院	優良級	鐵道	導航
臺中國家歌劇院	優良級	鐵道	導航



07

自主管理標章  
相關Q&A





# 標章申請Q&A

# 自主管理標章申請相關Q&A(1/2)

## 問題一

室內空氣品質自主管理標章是否為強制規定，一定要申請嗎？



## 答覆說明

室內空品自主管理標章，為鼓勵公私場所自主性做好室內空氣品質維護管理，非強制性規定，只要備妥文件就可以申請。

# 自主管理標章申請相關Q&A(2/2)

## 問題二

優良級或良好級標章有效期如何計算？



## 答覆說明

申請**良好級標章**定期檢測頻率為**二年一次**，標章有效期自定期檢測日起算二年；**優良級標章**為**三年一次**。

@例一：某公告場所已於111年8月20日完成定檢，並傳輸直轄市、縣（市）主管機關供查核，其良好級標章使用權自111年8月20日起（自定期檢測日起算）至113年8月19日止。

@例二：某非公告場所於111年8月31日完成定檢，並於111年9月10日經直轄市、縣（市）主管機關審核授予優良級標章使用權，其優良級標章使用權自111年8月31日起（自定期檢測日起算）至114年8月30日止。



# 標章系統及地圖Q&A

# 室內空氣品質自主管理標章系統及地圖Q&A

## 問題一

公告/非公告場所通過自主標章申請後，要如何下載自主標章圖示？



## 答覆說明

可至本系統自主標章申請的申請標章單元中，在標章圖示旁邊有「標章下載」的按鈕圖示，可點選直接下載在場所的標章等級圖示。



## 問題二

在自主標章地圖中，要如何開啟全臺所有的標章資訊？



## 答覆說明

可在「搜尋」的條件設定中，選擇「指定場所」主題，在關鍵字欄位中不輸入文字，並在縣市選項中選擇全部，系統將顯示全臺縣市的標章資訊

# 簡報結束 敬請指教

行政院環境保護署 空保處

蔣憶玲 幫工程司

Email: [ylchiang@epa.gov.tw](mailto:ylchiang@epa.gov.tw)

Tel: 02-2311-7722 轉 6406



行政院環境保護署

Environmental Protection Administration  
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)